



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 200818 от 04.03.2025

Грузополучатель:

Автомобиль № Н592Р0716

Количество грузовых мест 4

НД - ГОСТ 30245-2003



Наименование продукции -

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Класс прочности	Номер партии	Номер пакета	Размеры профиля, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Масса фактическая, т	Механические и технологические свойства								
											временное сопротивление, МПа, Н/мм ²	относительное удлинение, %	предел текучести, МПа, Н/мм ²	изгиб	Ударная вязкость, Дж/см ²				
															KCU				KCV
															минус 20° С		минус 70° С	после мех. старения	
1	24277219	Ст3пс 5	-	256	4	100x100x8.0x12000	240,0	20	5,134	4,870	440	31	340	Уд.	82	-	-	67	132
2	24277219	Ст3пс 5	-	256	6	100x100x8.0x12000	240,0	20	5,134	4,870	440	31	340	Уд.	82	-	-	67	132
3	242736213	Ст3сп 5	-	264	10	100x100x10.0x12000	192,0	16	4,909	4,840	445	34	310	Уд.	88	-	-	72	160
4	242736213	Ст3сп 5	-	264	11	100x100x10.0x12000	192,0	16	4,909	4,820	445	34	310	Уд.	88	-	-	72	160
ИТОГО:							864,0	72	20,086	19,400									

Профили электросварные. Отгрузка профилей производится по теоретической массе. Химический состав профилей соответствует ГОСТ 380-2005.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий складом
должностьБорисова Марина Владимировн
Ф.И.О