



## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 202318 от 13.05.2025

Грузополучатель:

Автомобиль № P919MO40

Количество грузовых мест 5

НД - ГОСТ 30245-2003



Наименование продукции -

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ  
КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ

Лист 1 Листов 1

Номер строки	Номер плавки	Марка стали	Класс прочности	Номер партии	Номер пакета	Размеры профиля, мм	Метраж, п/м	Количество, штук	Масса теоретическая, т	Масса фактическая, т	Механические и технологические свойства								
											временное сопротивление, МПа, Н/мм <sup>2</sup>	относительное удлинение, %	предел текучести, МПа, Н/мм <sup>2</sup>	изгиб	Ударная вязкость, Дж/см <sup>2</sup>				
															KCU		KCV		
															минус 20° С		минус 70° С	после мех. старения	плюс 20° С
1	34543419	Ст3сп 5	-	639	8	140x140x6.0x12000	36,0	3	0,883	0,812	475	32	365	Уд.	128	-	-	120	158
2	34543419	Ст3сп 5	-	639	2	140x140x6.0x12000	192,0	16	4,708	4,240	475	32	365	Уд.	128	-	-	120	158
3	34543419	Ст3сп 5	-	639	1	140x140x6.0x12000	192,0	16	4,708	4,340	475	32	365	Уд.	128	-	-	120	158
4	34543419	Ст3сп 5	-	638	13	140x140x6.0x12000	192,0	16	4,708	4,240	475	32	365	Уд.	128	-	-	120	158
5	34543419	Ст3сп 5	-	638	12	140x140x6.0x12000	192,0	16	4,708	4,320	475	32	365	Уд.	128	-	-	120	158
<b>ИТОГО:</b>							<b>804,0</b>	<b>67</b>	<b>19,715</b>	<b>17,952</b>									

Профили электросварные. Отгрузка профилей производится по теоретической массе. Химический состав профилей соответствует ГОСТ 380-2005.

Примечание: Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Заведующий складом  
должностьБорисова Марина Владимировн  
Ф.И.О